

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. ректора ГБОУ АО ВО «АГАСУ»



С.П. Стрелков

«28» 07 2025 г.

АКТ
осмотра здания (сооружения)
ГБОУ АО ВО «АГАСУ»

Комиссия государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» в составе:

Председатель - Стрелков С.П. – и.о. ректора
Члены комиссии - Сафрыгин Н.В. – проректор по АХЧ
- Серский А.И. - инженер энергетик
- Меретина Т.В. – начальник ПХО
- Разинкова О.А. - доцент кафедры ПГС
- Агафонова Л.В. – зав. общежитием

назначенные приказом ректора от «21» 07 2025г. № 1960Р составила настоящий акт в том, что «_____» _____ 2025 года проведен ежегодный осмотр здания (сооружения) – общежитие №1, ул. Татищева 22 А.

В результате осмотра установлено:

№№ п/п	Обнаруженные дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения работ
1	Кирпичная стена – наружный слой кладки из-за воздействия влаги частично разрушен	Ремонт фасада	2025-2026

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Стрелков С.П.
Сафрыгин Н.В.
Серский А.И.
Меретина Т.В.
Разинкова О.А.
Агафонова Л.В.

«28» 07 2025 г.