

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. ректора ГБОУ АО ВО «АГАСУ»



С.П. Стрелков

«28» 07 2025 г.

АКТ
осмотра здания (сооружения)
ГБОУ АО ВО «АГАСУ»

Комиссия государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» в составе:

- Председатель - Стрелков С.П. – и.о. ректора
Члены комиссии - Сафрыгин Н.В. – проректор по АХЧ
- Серский А.И. - инженер энергетик
- Меретина Т.В. – начальник ПХО
- Разинкова О.А. - доцент кафедры ПГС
- Ивенская Р.М. – зав. общежитием

назначенные приказом ректора от «21» 07 2025г. № 19600 составила настоящий акт в том, что «___» _____ 20__ года проведен ежегодный осмотр здания (сооружения) – общежитие №2, ул. Украинская 14

В результате осмотра установлено:

№№ п/п	Обнаруженные дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения работ
	Имеется частичное отслоение мягкой кровли	Ремонт кровли	2025-2026
	Частично нарушена кирпичная кладка парапета	Ремонт парапета с воздуховодами	2025-2026

Председатель комиссии: _____ Стрелков С.П.
Члены комиссии: _____ Сафрыгин Н.В.
_____ Серский А.И.
_____ Меретина Т.В.
_____ Разинкова О.А.
_____ Ивенская Р.М.

«28» 07 2025 г.