

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. ректора ГБОУ АО ВО «АГАСУ»

 С.П. Стрелков

«27» 05 2026 г.

АКТ
осмотра здания (сооружения)
ГБОУ АО ВО «АГАСУ»

Комиссия государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» в составе:

- Председатель - Стрелков С.П. – и. о. ректора
Члены комиссии - Сафрыгин Н.В. – проректор по АХЧ
- Кликунов А.А. – главный инженер
- Меретина Т.В. – начальник ПХО
- Разинкова О.А. - доцент кафедры ПГС
- Гецан В.В. – зав. общежитием


назначенные приказом ректора от «26» 05 2026 г. №14900 составила настоящий акт в том, что «27» 05 2026 г. года проведен ежегодный осмотр здания (сооружения) – общежитие №1, ул. Татищева дом 22 а.

В результате осмотра установлено:

№№ п/п	Обнаруженные дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения работ
1	Расслоение наружного слоя кладки	Ремонт фасада	2026-2027 гг.
	Нарушение кирпичной кладки, воздуховодов	Ремонт, ремонт воздуховодов	2026-2027 гг.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____



Стрелков С.П.
Сафрыгин Н.В.
Кликунов А.А.
Меретина Т.В.
Разинкова О.А.
Гецан В.В.

«27» 05 2026 г.